



Eintritt Probemedium (DN 6, Ø8)  
 Austritt Probemedium (DN 6, Ø8)

Eintritt Kühlwasser (Rp 1/2")  
 Austritt Kühlwasser (Rp 3/4")

OPTION: Thermometer

Drosselventil

Trägerklammer (demontierbar)  
 Typenschild  
 Gehäuse  
 Kugelhahn  
 Ablauftasse

**EWT Eckert Wassertechnik GmbH**  
 Ludwig-Erhard-Straße 11, 29225 Celle, Germany

Herstellung manufacture

Typ type **080-250 C** 1 Druckraum chamber 2

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| PS min./max. | 0 / 40 bar | 0 / 10 bar |
| TS min./max. | 0 / 200 °C | 0 / 110 °C |
| V            | 0,1 L      | 1,5 L      |
| PT           | 360 bar    | 16 bar     |

Maßstab Scale **1:4**  
 Größe Size **A3**

|    |            |           |   |
|----|------------|-----------|---|
| 02 | 18.08.2021 | R. Milk   | Austritt Kühlwasser Rp 3/4", PSmax 40 bar, Option Thermometer |
| 01 | 30.03.2018 | M. Eckert | Abgleich Typenschild, Einzelteilbeschriftung                  |
| 00 | 23.11.2017 | R. Milk   | Ersterstellung / first issue                                  |

|  |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
| Bauherr / Owner  | Kunde / Client | <b>EWT Wassertechnik</b> |
| <b>Probenahmekühler 080-250 C</b>  |                |                          |
| Zeichnung Nr. 200010-6040-02<br>Kommission Nr. Job No.<br>Kennwort Code Word |                |                          |
| Revisionsstand 02<br>Revision Index  |                |                          |

zur Entnahme und Unterkühlung von Heißwasserproben