



EWT Eckert Wassertechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 11, 29225 Celle, Germany

Herstellung manufacture

Typ type	080-500 C	1 Druckraum chamber	2
PS min./max.	0 / 40 bar	0 / 10 bar	
TS min./max.	0 / 250 °C	0 / 110 °C	
V	0,2 L	3 L	
PT	360 bar	16 bar	

01	30.03.2018	M. Eckert	Abgleich Typenschild, Einzelteilbeschriftung
00	23.11.2017	R. Milk	Erstellung / first issue
Bauherr / Owner		Kunde / Client	
Probenahmekühler 080-500 C Maßstab Scale 1:4 Größe Size A3			EWT Wassertechnik Zeichnung Nr. 200010-6040-01 Kommission Nr. Job No. Kennwort Code Word Revisionsstand 01 Revision Index

zur Entnahme und Unterkühlung von Heißwasserproben